



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Центрального района Санкт-Петербурга

191024, Санкт-Петербург, ул.3-я Советская, д. 50 тел. 602-14-96

Предписание № 2-25-205/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 117  
компенсирующего вида Центрального района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 117  
Центрального района СПб), ИНН: 7825433872.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНДПР Центрального района УНДПР ГУ МЧС России по

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа

г. Санкт-Петербургу от 05 марта 2019 года № 2-25-205

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 7 по 8 апреля 2019 года Ковалевой Екатериной Ренардовной инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, проведена плановая проверка объекта защиты – встроенные помещения детского сада в многоквартирный жилой дом (высокий риск), расположенного по адресу: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д. 35, лит. А

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с заведующим Андриановой Ириной Борисовной.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	На втором этаже отсутствуют нормативные эвакуационные выходы.	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.3 ст.4; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.04.2020г	

		п. 5.2.13		
2.	На первом этаже отсутствуют нормативные эвакуационные выходы.	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.3 ст.4; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 5.2.13	01.04.2020г	
3.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации (коридор 2-го этажа), в свету менее 1.2 метра (0,78 метра)	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.3 ст.4; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 5.1.1	01.04.2020г	
4.	Части здания и помещения различных классов функциональной пожарной опасности многоквартирный жилой дом (Ф 1.3) и детского сада (Ф 1.1) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (не отделены помещения детского сада от жилой части здания противопожарной перегородкой 1-го типа, имеется выход в лестничную клетку жилого дома на втором этаже где помещение №56 в соответствии с поэтажным планом строения).	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.4 ст.4; ч.2 ст.88, табл. 23; Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.2.7	01.04.2020г	
5.	Части здания и помещения различных классов функциональной пожарной опасности многоквартирный жилой дом (Ф 1.3) и детского сада (Ф 1.1) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (не отделены помещения детского сада от жилой части здания противопожарной перегородкой 1-го типа, имеется выход в лестничную клетку жилого дома на втором этаже где помещение №44 в соответствии с поэтажным планом строения).	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.4 ст.4; ч.2 ст.88, табл. 23; Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.2.7	01.04.2020г	

6.	Части здания и помещения различных классов функциональной пожарной опасности многоквартирный жилой дом (Ф 1.3) и детского сада (Ф 1.1) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (не отделены помещения детского сада от жилой части здания противопожарной перегородкой 1-го типа, имеется выход в лестничную клетку жилого дома на втором этаже где помещение №69 в соответствии с поэтажным планом строения).	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.4 ст.4; ч.2 ст.88, табл. 23; Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.2.7	01.04.2020г	
7.	Части здания и помещения различных классов функциональной пожарной опасности многоквартирный жилой дом (Ф 1.3) и детского сада (Ф 1.1) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (не отделены помещения детского сада от жилой части здания противопожарной перегородкой 1-го типа, имеется выход в лестничную клетку жилого дома на первом этаже где помещение №16 в соответствии с поэтажным планом строения).	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.4 ст.4; ст.88, табл. 23; Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.2.7	01.04.2020г	
8.	Части здания и помещения различных классов функциональной пожарной опасности многоквартирный жилой дом (Ф 1.3) и детского сада (Ф 1.1) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (не отделены помещения детского сада от жилой части здания противопожарной перегородкой 1-го типа, имеется выход в лестничную клетку жилого дома на первом этаже где помещение №11 в соответствии с поэтажным планом строения).	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.4 ст.4; ст.88, табл. 23; Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.2.7	01.04.2020г	
9.	Обустроенное в составе объекта класса Ф1.1 помещение пищеблока (помещение №16 в соответствии с поэтажными планами строения) не выделено перегородками 1-го типа (заполнение проемов в перегородках	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 88; СП	01.04.2020г	



не противопожарное) дверь не имеет предела огнестойкости EI 30.	4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.2.6		
---	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного Приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, в случае проведения расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки указанный расчет подлежит проверке в соответствии с пунктом 63 настоящего Административного регламента. Противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, считается исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнение в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона N 123-ФЗ;

3) наличие расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента. При применении на объекте защиты комплекса ин-

женерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ковалева Екатерина Ренардовна - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 08 ” апреля 20 19 г.



Предписание для исполнения получил:

Заведующий Андрианова Ирина Борисовна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного-лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

“ 08 ” апреля 20 19 г.

(подпись)