



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ**

**Управление надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Центрального района**

ул. 3-я Советская, д.50, Санкт-Петербург, 191024  
тел./факс 274-88-70  
Тел.доверия: 299-99-99, тел. УНДПР: 718-25-61

17.03.2017 № 528-2-25-23

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Заведующему ГБДОУ детский сад  
№117 Центрального района СПб

И.Б. Андриановой

ул. Таврическая, д.35, литер А,  
Санкт-Петербург, 191015

О рассмотрении обращения о переносе сроков по предписанию.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, рассмотрев Ваше обращение, сообщает, что в соответствии с пунктом 128 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённым приказом МЧС России от 30.11.2016 г. № 644, обжалование решения или действия (бездействия) должностного лица органа ГПН, принятого или осуществленного по результатам проверки, осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия такого решения и (или) осуществления обжалуемого действия (бездействия).

Вместе с тем, учитывая ходатайство о восстановлении пропущенного срока обжалования предписания, а также приведенные Вами доводы, сообщаем, что срок устранения нарушений требований пожарной безопасности, указанных в пунктах 1, 2, 3 предписания ОНД Центрального района № 2-25-745/1/1 от 19.04.2015 выданного по объекту защиты зданию ГБДОУ детский сад №117 Центрального района СПб расположенному по адресу: СПб, ул. Таврическая, д.35, литер А продлен до 01.03.2018г.


Одновременно сообщаем Вам, что действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход их соблюдения. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не

превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Начальник отдела



А.С. Груничев

Исп. Толоконников Д.А.  
т. 8-911-120-66-42