



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Центрального района Санкт-Петербурга

191024, Санкт-Петербург, ул.3-я Советская, д. 50 тел. 274-88-70, факс 274-88-71

Предписание № 2-25-745/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №117  
Центрального района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад №117 Центрального района СПб),  
ИНН 7825433872

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНД Центрального района УНДПР ГУ МЧС России по

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа

г. Санкт-Петербургу от 20 мая 2015 года № 2-25-745

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 10 по 19 июня 2015 года Толоконниковым Денисом Андреевичем инспектором отдела  
надзорной деятельности Центрального района управления надзорной деятельности и профилак-  
тической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, проведена внепла-  
новая проверка объекта защиты - образовательного учреждения по адресу: г. Санкт-Петербург,  
ул. Таврическая, д. 35, литер А.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Андрианова Ирина Борисовна - Заведующая ГБДОУ детский сад №117 Централь-  
ного района СПб.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации в свету менее 1.2 метра.	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-	01.07.2016г	



		ности» п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.4 ст.4; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.», п.5.1.1		
2.	Части здания и помещения разных классов функциональной пожарной опасности многоквартирный жилой дом (Ф 1.3) и детского сада (Ф 1.1) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (не отделены помещения детского сада от жилой части здания противопожарной перегородкой 1-го типа, имеется выход в парадную жилого дома)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.4 ст.4; ст. 88, таблица 23	01.07.2016г	
3	Части здания и помещения разных классов функциональной пожарной опасности многоквартирный жилой дом (Ф 1.3) и детского сада (Ф 1.1) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (не отделены помещения детского сада от жилой части здания противопожарным перекрытием 3-го типа.)	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.4 ст.4; ст. 88, таблица 23	01.07.2016г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться

имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение



пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор отдела надзорной деятельности  
Центрального района управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу  
Толоконников Денис Андреевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))  
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

« 19 » июня 20 15 г.

Предписание для исполнения получил:  
Андрианова Ирина Борисовна -  
Заведующая ГБДОУ детский сад №117  
Центрального района СПб

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

« 19 » июня 20 15 г.

